



Presentatie over Pilot aardgasvrij: elektrische CV ketel in combinatie met zonnepanelen

Peter Koelemij en Mar Aalders



Zeeuws Klimaatfonds



Voorwaarden VvE's "Full Electric"

Voorwaarden bij overgang naar 100 % elektrisch:

- De gasketels moeten worden vervangen.
- Het gasverbruik is laag (< 1000m³ gas).
- Gestapelde bouw met label A en B (geïsoleerd en dubbel glas).
- Koken: Inductie.
Warmwater: **Elektrische** boiler of doorstroom-unit.
Verwarming: Elektrische CV ketel.
- Combineren met zonnepanelen op eigen dak of postcoderoos.



Waarom keuze “Full Electric”?

- Warmtepompen zijn veelal niet plaatsbaar in hoogbouw (**galerij**).
- In combinatie met **voldoende** panelen toch een flinke **CO2** reductie.



Wat kan het provinciaal ZONLOKET betekenen voor VvE's

Jochem Compiet

